



LUNDS UNIVERSITET
Medicinska fakulteten

CRC Service

Ändringsblad för Brukarhandbok – Studenter och Lärare Utgåva 2012, nummer 1

I och med detta ändringsblad meddelas att nya föreskrifter införts i form av sektion IV.14.4 *Övertidsventilation*, ändring av föreskrifter, V.2.2 *Lokaler*, samt omlitterering. Ändringarna har införts för att komplettera handboken med tidigare fattade beslut av såväl CRC styrelse som ledningsgrupp som inte tidigare varit med i handboken, samt anpassa handboken mot tillkomna ändringar i tekniska system.

Ändringar är markerade med streck i marginalen. Gjorda ändringar avseende stavning, layout och dylikt är inte markerade.

Ändringarna är per den 31 augusti 2012 införda, med giltighet från samma datum.

Linus Jeppsson
Driftledare
CRC Service

III.12.4 *Övertidsventilation*

Seminarierum i hus 93 och 60, hörsalen, Biblioteket samt Lärocentret är försedda med funktion för forcering av ventilationen, vilken kan användas vid dålig luftkvalitet utanför CRC:s öppettider.

Knapp för forcerings av ventilationen är normalt placerad innanför dörren till lokalen, och märkt "Övertidsventilation".

För att forcera ventilationen, tryck på knappen och vänta upp till 20 sekunder innan lampan tänds och ventilationen har startat. För att stänga av forceringen, tryck på knappen och vänta på att lampan släcks.

Den forcerade ventilationen är tidsbegränsad och stängs av automatiskt efter 120 minuter.

Omlitterering av punkter under III.12 *Inomhusmiljö* enligt nedan
III.12.4 blir III.12.5

IV.2.2 *Lokaler*

Föreläsningssalar

Medelhavet (Wallenberglaboratoriet)

Kan endast bokas mellan 07.00 och 18.30
